

LILLNORD

next generation cooling technologies

Serviceeftersyn / Kontrolskema Skræddersyede anlæg



**Kommentar:**

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af forsyningskabel	
21	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
22		
23		

Reserveudskiftning		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af kølefunktion*	
21	Kontrol af forsyningskabel	
22	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
23	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemænd	
Reserveudrustning som udskiftes		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		
Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af kølefunktion*	
21	Kontrol af forsyningskabel	
22	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
23	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	
Reserveudskiftning		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af varmekontakter for afrimning	
3	Kontrol af varmeelementer for afrimning	
4	Kontrol af PT100 føler for afrimning	
5	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
6	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
7	Kontrol af fordamper for is og justering af afrimning	
8	Kontrol af gulv / rustfrit stål gulv	
9	Kontrol af slæbelister	
10	Kontrol af dørpakning	
11	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
12	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
13	Kontrol af gulvvarmekabler	
14	Kontrol af karmvarmekabler	
15	Kontrol af trykudligningsventil	
16	Kontrol af kølefunktion*	
17	Kontrol af forsyningskabel	
18		
19		
20		
21		
22	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	
Reserveedele som udskiftes		Tjek
1		
2		
3		
Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af varmekontakter for afrimning	
3	Kontrol af varmeelementer for afrimning	
4	Kontrol af PT100 føler for afrimning	
5	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
6	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
7	Kontrol af fordamper for is og justering af afrimning	
8	Kontrol af gulv / rustfrit stål gulv	
9	Kontrol af slæbelister	
10	Kontrol af dørpakning	
11	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
12	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
13	Kontrol af gulvvarmekabler	
14	Kontrol af karmvarmekabler	
15	Kontrol af trykudligningsventil	
16	Kontrol af kølefunktion*	
17	Kontrol af forsyningskabel	
18		
19		
20		
21		
22	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	
Reserveedele som udskiftes		Tjek
1		
2		
3		
Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af varmekontakter for afrimning	
3	Kontrol af varmeelementer for afrimning	
4	Kontrol af PT100 føler for afrimning	
5	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
6	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
7	Kontrol af fordamper for is og justering af afrimning	
8	Kontrol af gulv / rustfrit stålulv	
9	Kontrol af slæbelister	
10	Kontrol af dørpakning	
11	Kontrol af lukketøj og smøring, efterspænding med Loctite	
12	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
13	Kontrol af gulvvarmekabler	
14	Kontrol af karmvarmekabler	
15	Kontrol af trykudligningsventil	
16	Kontrol af kølefunktion*	
17	Kontrol af forsyningskabel	
18	Kontrol af dampbeholder og rensning	
19	Kontrol af tømmeventil og rensning	
20	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
21	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
22	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	

Reserve dele som udskiftes		Tjek
1		
2		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker

LILLNORD

next generation cooling technologies

Serviceeftersyn / Kontrolskema Plug & Play og Semi Plug & Play anlæg



**Kommentar:**

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af forsyningskabel	
21	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
22		
23		

Reserve dele som udskiftes		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af kølefunktion*	
21	Kontrol af forsyningskabel	
22	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
23	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemænd	

Reserveudskiftning		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
11	Kontrol af damprør på tag og inde i anlæg	
12	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
13	Kontrol af slæbelister	
14	Kontrol af dørpakning	
15	Kontrol af lukketøj og smøring	
16	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
17	Kontrol af gulvvarmekabler	
18	Kontrol af karmvarmekabler	
19	Kontrol af trykkammerplader	
20	Kontrol af kølefunktion*	
21	Kontrol af forsyningskabel	
22	Kontrol af hygrostat og temperaturføler	
23	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemænd	

Reserveudskiftning		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af varmekontakter for afrimning	
3	Kontrol af varmeelementer for afrimning	
4	Kontrol af PT100 føler for afrimning	
5	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
6	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
7	Kontrol af fordamper for is og justering af afrimning	
8	Kontrol af gulv / rustfrit stålulv	
9	Kontrol af slæbelister	
10	Kontrol af dørpakning	
11	Kontrol af lukketøj og smøring	
12	Kontrol af fuger ved vægsamlinger og gulv	
13	Kontrol af gulvvarmekabler	
14	Kontrol af karmvarmekabler	
15	Kontrol af trykudligningsventil	
16	Kontrol af kølefunktion*	
17	Kontrol af forsyningskabel	
18		
19		
20		
21		
22	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	

Reserveedele som udskiftes		Tjek
1		
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker

LILLNORD

next generation cooling technologies

Serviceeftersyn / Kontrolskema PG1000 & PG5000





Kommentar:

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af blæser	
11	Kontrol af damprør	
12	Kontrol af evt. afløbsrør og rengøring	
13	Kontrol af sikkerhedsklappe ved damp ud	
14	Kontrol af hygrostat	
15	Kontrol af termostat for varme	
16	Kontrol af forsyningskabel	
17	Kontrol af temperaturføler	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Reserve dele som udskiftes		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker



Kommentar:

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af amp. forbrug på alle 3 faser	
3	Kontrol af dampbeholder og rensning	
4	Kontrol af tømmeventil og rensning	
5	Kontrol af vand magnetventil og vandslange	
6	Kontrol og rengøring af lille trådfilter for vand	
7	Kontrol af varmekontakter	
8	Kontrol af dampkontakter	
9	Kontrol af varmeelementer	
10	Kontrol af blæser	
11	Kontrol af damprør	
12	Kontrol af evt. afløbsrør og rengøring	
13	Kontrol af sikkerhedsklappe ved damp ud	
14	Kontrol af hygrostat	
15	Kontrol af termostat for varme	
16	Kontrol af forsyningskabel	
17	Kontrol af temperaturføler	
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Reserveudskiftning		Tjek
1	Vandslange 1 gang årligt (anbefales)	
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker

LILLNORD

next generation cooling technologies

Serviceeftersyn / Kontrolskema Skræddersyede anlæg for bageplader





Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Funktionstest	
2	Kontrol af varmekontakter for afrimning	
3	Kontrol af varmeelementer for afrimning	
4	Kontrol af PT100 føler for afrimning	
5	Kontrol af fanspeed relæ SC1	
6	Rengøring og kontrol af afløbsrør, drypbakke og vandlås. Kontrol af afløb for frit løb med ca. 4 ltr. vand	
7	Kontrol af fordamper for is og justering af afrimning	
8	Kontrol af gulv / rustfrit stålgulv	
9	Kontrol af slæbelister	
10	Kontrol af dørpakning	
11	Kontrol af lukketøj og smøring	
12	Kontrol af fuger ved vægsamlinger	
13	Kontrol af gulvvarmekabler	
14	Kontrol af karmvarmekabler	
15	Kontrol af trykudligningsventil	
16	Kontrol af kølefunktion*	
17	Kontrol af forsyningskabel	
18		
19		
20		
21		
22	* Ved køleproblemer skal kunden kontakte sin lokale kølemand	

Reserve dele som udskiftes		Tjek
1		
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker

LILLNORD

next generation cooling technologies

Lovpligtig eftersyn på kompressor





Kommentar:

OBS: Vi udfører ikke lovpligtigt eftersyn på kompressoren

Kontrolliste / opgaveliste		Tjek
1	Udskiftning af Ester olie	
2	Udskiftning af tørrefilter	
3	Rensning af kondensator	
4	Tæthedsprøvning	
5	Visuel tjek af rørisolering og evt. udskiftning	
6	Kontrol af fugt i kølesystem (skueglas)	
7	Kontrol af højtryk	
8	Kontrol af lavtryk	
9	Kontrol af kondensatorblæser, herunder slør i kugleleje	
10	Gør kompressor ren for støv og skidt	
11	Kontrol af fan speed regulator	
12	Udfyldelse af tilsynsbog for køleanlæg iht. de enkelte landes bestemmelser eller ISO certificeringer	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

Reserve dele som udskiftes		Tjek
1		
2		
3		

Hyppighed		Tjek
Årligt:	Halvårligt:	Kvartal:

Udført den / Tekniker